

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Sikla GmbH
In der Lache 17
DE-78056 Villingen-Schwenningen

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom [TT.MM.JJJJ]	gültig bis [TT.MM.JJJJ]
G 4820023	4	26.07.2022	25.07.2026

Gegenstand der Anerkennung

Rohrhalter an Trägern
"TCS I M10/M10 stehend"

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-10:2018-02

Köln, den 27.06.2022

Dr. Reiner Hermann
Geschäftsführer

ppa. Bellinger
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik



zur Anerkennungsnummer G 4820023 vom 27.06.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Trägerklammer stehend M 10/M 10	TCS I		



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4820023 vom 27.06.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Bei der Montage ist die Zeichnung 041/06c – V1.1 von 11/2021 zu beachten. Die Abnehmer sind hierüber zu informieren.

Hmax = 120 mm bis DN 50